

Lolita Šeduikytė (IV pažyma NR. 1203319)

Informacija Valstybinei teritorijų planavimo inspekcijai, visuomenei

Paaiškinimas dėl *Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. TS-370, koregavimo (Mockėnų k., Utenos sen.), papildymų pagal derinimo subjektų pateiktas pastabas.*

1. Derinimo metu gauta derinančios institucijos – PGT pastaba - pagrindiniu gaisrų gesinimo šaltiniu planuojamoje teritorijoje numatyti priešgaisrines kūdras kaimyniniame sklype kad. Nr. 8207/0001:0075, nes sklypo ribose esantys hidrantai neveikia. Detalioji plano sprendiniai pakoreguoti pagal derinančios institucijos pastabą:

Patikslintas aiškinamasis raštas paaiškinimu, kad sklypo ribose esantys hidrantai neveikia nes nepakanka slėgio ir gaisrų gesinimas numatytas iš priešgaisrinių kūdrų kaimyniniame sklype kad. Nr. 8207/0001:0075. Papildytas ir patikslintas aiškinamasis raštas – skyriuje „Gaisrinė sauga“ (12,13 psl.).

2. Derinimo metu gauta derinančios institucijos – Valstybinės miškų tarnybos pastaba - patikslinti miško žemės esančios planuojamame teritorijoje, ribas. Detalioji plano sprendiniai pakoreguoti pagal derinančios institucijos pastabą:

Patikslintos miško žemės ribos ir statinių statybos zona ir riba pagrindiniame brėžinyje.

3. Derinimo metu gauta derinančios institucijos – LITGRID AB pastaba - patikslinti 110kV elektros tiekimo linijos apsaugos zonos ribas ir patikslinti apribojimo plotą planuojamame teritorijoje, įregistruotą pagal SŽNS reikalavimus, taikomą 110 kV elektros tiekimo linijoms. Detalioji plano sprendiniai pakoreguoti pagal derinančios institucijos pastabą:

Patikslintos 110kV elektros perdavimo linijos apsaugos zonos ribos planuojamame sklype. 110kV elektros perdavimo linijos apsaugos zona išskirta atskiru sutartiniu ženklu bei 110 kV elektros perdavimo linijos sutartiniu ženklu papildyta sutartinių ženklų lentelė ir įrašyta, kad apsaugos zona apima 20 metrų teritoriją į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų. Patikslintas apribojimas įregistruotas pagal SŽNS reikalavimus pagrindiniame brėžinyje ir aiškinamajame rašte.

TDP vadovė
2026 10 21



Lolita Šeduikytė